

Дата: 03.06.2022

Учётный номер в ЕРКНМ: 32220061000201139591

(Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



(QR-код)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 74-63-79
E-mail: mchs32@mail.32.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 44-31-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Фокино и Дятьковскому району
242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Советская, 8
телефон 8-4832-26-61-25, E-mail: dyatkovo.ond32@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: главного государственного инспектора города Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору (начальника ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району) майора внутренней службы Хоменкова Евгения Александровича № 11 от «03» июня 2022 года, в период с 09 час. 00 мин. «06» июня 2022 г. по 16 час. 00 мин. «20» июня 2022 г., начальником ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (главным государственным инспектором г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору) майором внутренней службы Хоменковым Евгением Александровичем заместителем начальника ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (заместителем главного государственного инспектора г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Ковтун Олегом Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена: выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Пискунова Л.М.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении*
1.	Формирование сигнала в автоматическом режиме на технические средства оповещения осуществляется от одного пожарного извещателя (первый этаж)	ст. 83, ст. 103 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1* НПБ 88-2001; п. 14.1 СП 5.13130.2009	01.02.2023	
2.	На защищаемом объекте, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, не выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации	ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУСО Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Дятьковского района» Пискунова Любовь Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Главный государственный инспектор города Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору (начальник ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району) майор внутренней службы Хоменков Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Заместитель начальника ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (заместитель главного государственного инспектора г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы Ковтун Олег Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.